

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Ярославской области
 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: eec01@adm.yar.ru
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: und.yaroslav1@mail.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
 Рыбинску и Рыбинскому району
 152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел./факс 222-112, 222-011 E-mail: ond_rybinsk@mail.ru, ondrmr@yandex.ru

Предписание № 131/1/1(61)

**по устранению нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности**

муниципальному дошкольному образовательному учреждению
 детский сад комбинированного вида № 114
 в лице и.о. заведующего учреждением
Сасс Галины Владимировны

Единоличное наименование органа государственной власти,
 органа местного самоуправления, юридического лица, физического
 лица, осуществляющего деятельность по обеспечению безопасности
 объектов собственности, имущества и т.д.

Во исполнение распоряжения № 131 от «24» февраля 2015 года главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Фролова Д.Н. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час.00 мин. по 13 час. 00 мин «_25_» марта 2015 г., в период с 14 час.00 мин. по 15 час. 00 мин «_03_» апреля 2015 г. государственным инспектором г. Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Николаем Сергеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 114, расположенного по адресу: г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д.45 совместно с и.о. заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением детского сада комбинированного вида № 114 (МДОУ ДС № 114)- Сасс Г.В. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (попункт) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработан график проведения занятий по прохождению повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.23	05.04.2016	
2.	Программа проведения вводного, инструктажа, разработана не с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, не утверждена приказом (распоряжением) руководителя организации.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.14	05.04.2016	
3.	Не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников	05.04.2016	

4.	Журнал учета проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности не соответствует требованиям приложения № 1 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	организаций" п.18. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.10	05.04.2016
5.	Руководитель организации не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности, технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.	Пункт № 3 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390., Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.31.п.32.п.34	05.04.2016
6.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки.	Пункт № 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	05.04.2016
7.	На путях эвакуации, ширина проступи наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 14, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.), составляет менее 25 см.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
8.	На путях эвакуации высота ступени наружной открытой лестницы, 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 14, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) составляет более 22 см.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
9.	На путях эвакуации высота ограждения	Федеральный закон от 21.12.1994 г. №	05.04.2016

		организаций" п.18.	
4.	Журнал учета проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности не соответствует требованиями приложения № 1 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.10	05.04.2016
5.	Руководитель организации не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности, технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.	Пункт № 3 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390., Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007N 645 Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. Регистрационный N 10938. Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.31.п.32.п.34	05.04.2016
6.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки.	Пункт № 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	05.04.2016
7.	На путях эвакуации, ширина проступи наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 14, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.), составляет менее 25 см.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
8.	На путях эвакуации высота ступени наружной открытой лестницы, 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 14, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) составляет более 22 см.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
9.	На путях эвакуации высота ограждения	Федеральный закон от 21.12.1994 г. №	05.04.2016


<p>площадки наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на которую ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 14, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	<p>69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*</p>	
<p>10. На путях эвакуации высота ограждения лестничного марша наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 14, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>11. На путях эвакуации ширина проступи наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 24, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) составляет менее 25 см.</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>12. На путях эвакуации высота ступеней наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 24, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) составляет более 22 см.</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*</p>	<p>05.04.2016</p>
<p>13. На путях эвакуации высота ограждения площадки наружной открытой лестни-</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности»</p>	<p>05.04.2016</p>

	цы 3-го типа здания детского сада на которую ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 24, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	ст.1: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	
14.	На путях эвакуации высота ограждения лестничного марша наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку, которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 24, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
15.	На путях эвакуации ширина проступи наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 38, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.), составляет менее 25 см.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
16.	На путях эвакуации высота ступени наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 38, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) составляет более 22 см.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*	05.04.2016
17.	На путях эвакуации высота ограждения площадки наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1:	05.04.2016

<p>которую ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 38, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*</p>	
<p>18. На путях эвакуации высота ограждения лестничного марша наружной открытой лестницы 3-го типа здания детского сада на площадку которой ведет эвакуационный выход из спального помещения группы дошкольного учреждения (литер «А» помещение № 38, расположенное на втором этаже здания согласно экспликации помещений к поэтажному плану здания (строения) по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 45 по техническому паспорту инв. № 20.0.06683 от 25.03.2013 г.) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3. статьи 4. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» пункт № 4.4.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.30*</p>	05.04.2016
<p>19. На объекте не осуществлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в соответствии с приложением № 1 к правилам противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.</p>	<p>Пункт № 465 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	05.04.2016

Государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района ЯО

по пожарному надзору Смирнов Н.С.
(полнота, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)