



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г.Ярославль, ул.Кирова, д5.23 (тел.30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000,Красная площадь, д.8, тел 8(4852) 790-815,
факс 8(4852) 790-877,Е-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
152901, Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. Герцена, д.4, тел. 222--112,факс: 222-198

Предписание № 76/1/1(54)
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

муниципальному дошкольному
образовательному учреждению детский сад № 114
в лице заведующего
Карасевой Ю.В.

Во исполнение распоряжения (приказа) № 76 от «28» марта 2018 г. главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 13.04.2018 г; с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. 28.04.2018 г. государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Н.С. проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 114, расположенного по адресу: 152919, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Рабкоровская, 45 совместно с заведующим муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 114– Карасевой Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Используемые на объекте защиты огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. (в наличии имеются огнетушители марки ОУ-3. Требуются огнетушители с рангом тушения модельного очага пожара не ниже: для здания школы - 2А,55В,С,Е и 4А,144В,С,Е	п. 463, п.465 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Приложение № 1, № 2 к правилам противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	10.04.2019	

2.	Представленный расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на объекте защиты осуществлен не в соответствии с пунктами 468, 474 правил противопожарного режима в РФ и приложениями N 1 и 2 к правилам противопожарного режима в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	п. 465 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Приложение № 1, № 2 к правилам противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	10.04.2019
----	--	---	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный

инспектор города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области
по пожарному надзору
«28» апреля 2018 года




/Смирнов Н.С./

(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

заведующий ФК ИЧ



(должность, фамилия, инициалы)



(подпись) М.П.

" 28 " апреля 2018 г.